

Jelenia Góra, dnia 20.09.2010 r.

Wyjaśnienia treści SIWZ – cz. 1

Muzeum Karkonoskie w Jeleniej Górze z siedzibą przy ul. Jana Matejki 28, będące Zamawiającym w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na: „Bolków, Zamek Bolków, XVI wiek, montaż systemów zabezpieczeń: SSWiN, SAP i CCTV”, zawiadamia, że wpłynęły wnioski o wyjaśnienie treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

Zamawiający działając na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2010 r., Nr 113, poz. 759) udziela wyjaśnień na zadane pytania.

Pytanie 1

W SIWZ w punkcie V w terminie wykonania zamówienia podany jest termin realizacji zamówienia do dnia 15.11.2009 r. Prosimy o skorygowanie terminu w SIWZ.

Odpowiedź

Podanie terminu zakończenia w 2009 r. jest oczywistą pomyłką drukarską. Zamówienie należy zrealizować do dnia 15.11.2010 r.

Pytanie 2

Czy zamawiający może zamieścić na stronie internetowej zestawienia materiałów do przedmiarów dla poszczególnych systemów.

Odpowiedź

Zamawiający załączył do dokumentacji projektowej przedmiar robót w formie w jakiej otrzymał go od Projektanta i nie posiada zestawienia materiałów do przedmiarów robót dla poszczególnych systemów.

Pytanie 3

Czy zamawiający dopuszcza zastosowanie detektorów dymu o innej zasadzie działania niż jonizacyjne, określone w SIWZ. Chcielibyśmy zaproponować czujki tego samego producenta o podobnych właściwościach, gwarantujące zachowanie ochrony p.poż. co najmniej na tym samym poziomie, dodatkowo umożliwiające lepsze skonfigurowanie systemu SAP do indywidualnych warunków panujących w poszczególnych, chronionych pomieszczeniach.

Odpowiedź

Zamawiający dopuszcza zastosowanie detektorów dymu o innej zasadzie działania niż jonizacyjne po spełnieniu warunków określonych w SIWZ (Dział II pkt 6) oraz w Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych (pkt 4.2).

Ponadto przy wprowadzaniu w/w zmian w dokumentacji projektowej, na mocy odrębnych przepisów, Wykonawca obowiązany jest uzyskać również zgodę/opinię Projektanta, Konserwatora zabytków oraz Ośrodka Ochrony Zbiorów Publicznych.

Z poważaniem

Dyrektor Muzeum Karkonoskiego
w Jeleniej Górze
/-/ Gabriela Zawila